

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.00888  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0641449  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Вяткакраска". Адрес: 610018, г. Киров, ул. Проезжая, 40. ОГРН: 1034316612681. Телефон (8332) 40 21 63, факс (8332) 32 14 39.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "Вяткакраска". Адрес: 610018, г. Киров, ул. Проезжая, 40. ОГРН: 1034316612681. Телефон (8332) 40 21 63, факс (8332) 32 14 39.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, (наименование и местонахождение органа по сертификации, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Краска огнезащитная «АСТРА-М» марки ВД-КЧ-501 для электрических кабелей, изготовленная по ТУ 2316-003-77408958-2007. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
23 1630

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53311-2009, при установленном изготовителем расходе краски огнезащитной "АСТРА-М" марки ВД-КЧ-501 1,0 кг/кв.м и толщине огнезащитного покрытия 0,6 мм - для кабеля в защитной оболочке из ПВХ, полиэтилена и резины.  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № 1028-С/ТР от 01.06.2011 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.RU.ИН14 от 25.08.2010 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 0874-АП от 08.04.2011 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 24.06.2011 по 23.06.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

И.А. Гришин

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов