

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ09.В.00093
(номер сертификата соответствия)

ТР 0627348
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Вяткакраска».
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 610018 г. Киров, ул. Проезжая, д. 40.
ОГРН: 1034316612681. Телефон (8332) 40-21-63.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Вяткакраска».
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 610018 г. Киров, ул. Проезжая, д. 40. ОГРН: 1034316612681. Телефон (8332) 40-21-63.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО "Пожарные Подмосковья". 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, стр. 3.,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) тел.(495)624-03-26. ОГРН: 1027709032317. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09 выдан 10.02.2011г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Композиции водно-дисперсионные ВАК для окраски поверхностей, ТУ 2316-006-45500214-2001.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

23 1690

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В1
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

(трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности - Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения - Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Акт о результатах анализа состояния производства № 80/11 от «11» марта 2011 г. ОС АНО "Пожарные Подмосковья"
Протокол испытаний № 51/ТР от 26.01.2012 г. ИЦ ПБ АНО "Пожарные Подмосковья"

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.01.2012 по 30.01.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Рубцова Н.В.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.